

Отчет об устранении нарушений
 МБДОУ «Детский сад № 320» г.о. Самара
 в соответствии с предписанием УНД ГУ МЧС России по Самарской области
 (по Советскому району г.о. Самара)
 № 2648/1/1 от 28.07.2014

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения
1	Места размещения ручных пожарных извещателей в средней группе не обозначены знаками пожарной безопасности.	ВЫПОЛНЕНО 15.07.2014
2	Места размещения ручных пожарных извещателей в средней группе № 2 не обозначены знаками пожарной безопасности.	ВЫПОЛНЕНО 15.07.2014
3	Места размещения ручных пожарных извещателей в ясельной группе № 1 не обозначены знаками пожарной безопасности.	ВЫПОЛНЕНО 15.07.2014
4	Места размещения ручных пожарных извещателей в младшей группе не обозначены знаками пожарной безопасности.	ВЫПОЛНЕНО 15.07.2014
5	Под лестничной клеткой в правом крыле здания складировются сгораемые материалы.	ВЫПОЛНЕНО 15.07.2014
6	Допускается эксплуатация электросветильника без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника (кладовая на кухне)	ВЫПОЛНЕНО 15.07.2014

7	Допускается эксплуатация электросветильника без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника (коридор 1-го этажа)	ВЫПОЛНЕНО 15.07.2014
8	Допускается эксплуатация электросветильника без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника (бельевой склад)	ВЫПОЛНЕНО 15.07.2014
9	Ширина дверей выходов из групп в правом крыле на 1-ом этаже здания менее чем 1,2 м. (фактически 80 см.)	Срок до 10.07.2015 г.
10	Ширина дверей выходов из групп в левом крыле на 1-ом этаже здания менее чем 1,2 м. (фактически 80 см.)	Срок до 10.07.2015 г.
11	Ширина дверей выходов из групп в правом крыле на 2-ом этаже здания менее чем 1,2 м. (фактически 80 см.)	Срок до 10.07.2015 г.
12	Ширина дверей выходов из групп в левом крыле на 2-ом этаже здания менее чем 1,2 м. (фактически 80 см.)	Срок до 10.07.2015 г.
13	Спальное помещение средней группы № 2 на 1-ом этаже здания имеет один эвакуационный выход.	Срок до 10.07.2015 г.
14	Спальное помещение средней группы № 1 на 2-ом этаже здания имеет один эвакуационный выход.	Срок до 10.07.2015 г.
15	Спальное помещение младшей группы на 2-ом этаже здания имеет один эвакуационный выход.	Срок до 10.07.2015 г.

16	Спальное помещение старшей группы на 2-ом этаже здания имеет один эвакуационный выход.	Срок до 10.07.2015 г.
17	Спальное помещение ясельной группы № 1 на 1-ом этаже здания имеет один эвакуационный выход.	Срок до 10.07.2015 г.

Заведующий МБДОУ № 320



В.Г.Мазурова